

Wierzchowo, dnia 28.08.2025r.

OS.7021.24.2025.KK

Pani Katarzyna Kowalczyk

Odpowiadając na Pani interpelację, złożoną w okresie międzysesyjnym w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bonin informuję, co następuje.

Budowa sieci wodociągowej, w chwili obecnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona, ponieważ posesja Osiek Drawski 31 oddalona jest od istniejącej sieci wodociągowej o około 400 m. Oprócz wybudowania przedmiotowej sieci należy również wziąć pod uwagę modernizację odcinka sieci, tj. około 100 m od ujęcia wody z uwagi na konieczność zwiększenia średnicy rury. Łącznie do wybudowania należy przyjąć około 500 m sieci wodociągowej. Koszt budowy 1 m sieci waha się w granicach od 200 zł do 250 zł. Do tych wartości należy dodać koszty uzbrojenia sieci. W tym miejscu należy wskazać, iż budowa sieci byłaby możliwa do realizacji wyłącznie metodą przecisku z uwagi na fakt, że przeprowadzono remont drogi, która obecnie posiada nową nawierzchnię. Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt wykonania dokumentacji technicznej i obsługi geodezyjnej.

Również należy mieć na uwadze, że sieć wodociągowa byłaby doprowadzona do jednej posesji, a to może prowadzić do stagnacji wody w instalacji. Takie zjawisko może pogorszyć jakość wody poprzez wzrost stężenia substancji rozpuszczonych, substancji zawieszonych (mętności) oraz rozwój bakterii. Pogorszenie jakości wody będzie tym większe, im wyższa będzie temperatura i dłuższy czas trwania bezruchu wody. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna, gdy korzystanie z wody odbywa się w punktach takich jak kuchnia, czy łazienka.

Nawiązując do powyższego pragnę zwrócić uwagę, że woda w sieci wodociągowej musi spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Pani Jolanta Augustyniak – Przewodnicząca Rady Gminy Wierzchowo.

WÓJT
Marek Mikulec